


Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -
Weidehofstraße 15, D-08451 Crimmitschau



ZIEGEL

ORYGINALNA DACHÓWKA CERAMICZNA

Nr rej. 058-04p-W1175+1180/14-2014

Niniejszym zaświadcza się, że

produkt budowlany: **Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne
dachówka średzka falista „Fleming”**

z zakładu producenta: **Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
ul. Rakoszycka 2
55-300 Środa Śląska
Polska**

według wyników kontroli jakości (ZKP) oraz badania produktu przeprowadzonego
przez placówkę kontrolną zewnętrzną

Güteschutz Ziegel e.V.
Weidehofstraße 15,
D-08451 Crimmitschau

odpowiada postanowieniom w zakresie zasad technicznych ujętych w normach:

PN EN 1304; 2007
kategoria wymagań 1 dla przesiąkliwości według
PN EN 539-1; 1999, metoda 2 oraz
metoda E, poziomu 3 (150 cykli) dla mrozoodporności według
PN EN 539-2; 2006

Producent jest a uprawniony do oznaczania wyżej wymienionego produktu znakiem
jakości a wprowadzona przez producenta Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)
odpowiada postanowieniom normy PN-EN 1304.

Crimmitschau, 16.10.2014



Kierownik urzędu certyfikacji

